


PODUSZKA OGNIOSCHRONNA DO PRZEPUSTÓW KORYTEK KABLOWYCH



PRAKTYCZNOŚĆ

Łatwa instalacja, dzięki wymiarom zoptymalizowanym dla ilości i głównych rodzajów szczelin podłużnych. Ułatwia konserwację i modyfikację instalacji dzięki możliwości zmiany położenia. Minimalizuje głębokość uszczelnienia, wymaganą do ograniczenia transferu ciepła.

TRWAŁOŚĆ

Nadaje się do instalacji w każdym środowisku, jest odporna na wilgoć, pleśń i bakterie. Nie zawiera szkodliwych materiałów ani włókien.

SKŁAD

- niepalna osłona z włókna szklanego (200 g/m²), zawierająca granulaty pęczniące, kruszywa termoizolacyjne, produkty stopniowo uwalniające wodę



KODY I WYMIARY

KOD	L [mm]	B [mm]	s [mm]	L [in]	B [in]	s [in]	
SACCUS100	100	120	25	4	4 3/4	1	60
SACCUS150	150	120	30	5 7/8	4 3/4	1 3/16	40
SACCUS200	200	120	30	7 7/8	4 3/4	1 3/16	25
SACCUS250	250	120	35	9 13/16	4 3/4	1 3/8	20
SACCUS300	300	120	35	11 13/16	4 3/4	1 3/8	15



SZYBKOŚĆ STOSOWANIA

Łatwa w użyciu, bez potrzeby stosowania specjalnych narzędzi lub elementów mocujących.

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POŁOŻENIA

Idealna w przypadku prac konserwacyjnych. Wielokrotnego użytku.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Klasa odporności ogniowej na ścianie/stropie z CLT ⁽¹⁾	EI120	-


⁽¹⁾ Normą EN 1366-3. W celu uzyskania szczegółowych informacji, przetestowanych konfiguracji oraz aktualizacji dotyczących nowych badań, należy zapoznać się z instrukcją lub skontaktować się z działem technicznym.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 07 02 13 (tworzywo sztuczne) | 01 01 (minerały) | 10 11 03 (włókno szklane).

ZAKRES ZASTOSOWANIA

	ŚCIANA	STROP
kable elektryczne i rury faliste na korytkach (metalowych lub PVC)		

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU



- 1 Zmierzyć szerokość korytka kablowego. Wybrać rozmiar oraz liczbę poduszek wymaganych do całkowitego uszczelnienia przepustu
- 2 Umieścić poduszki wewnątrz korytka kablowego, zwracając uwagę, aby ich strona certyfikowana (120/200 mm) stanowiła „grubość ścianki”
- 3 Całkowicie wypchnąć korytko kablowe
- 4 Uszczelnić za pomocą szczeliwa SEAL W wszelkie pozostałe przestrzenie spodnie między podłużną szczeliną a korytkiem kablowym

PRODUKTY POWIĄZANE



SEAL W
str. 324



MASS
str. 324