

PROTIPOŽÁRNÍ POLŠTÁŘ PRO PROSTUPY KABELOVÝCH ŽLABŮ

PRAKTICKÉ

Snadná instalace s optimalizovanými rozměry pro množství a hlavní typy otvorů. Uspadňuje údržbu a úpravy instalace, protože je přemístitelný. Minimalizuje hloubku těsnění potřebnou k omezení přenosu tepla.

TRVANLIVÝ


Je vhodný pro instalaci v jakémkoli prostředí, nebojí se vlhkosti a je odolný vůči plísním a bakteriím. Neobsahuje žádné škodlivé materiály ani vlákna.

SLOŽENÍ

- 1 nehořlavé pouzdro ze skleněných vláken (200 g/m²) obsahující nehořlavé granulované směsi, tepelně izolační agregáty, výrobky uvolňující vodu.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	L [mm]	B [mm]	s [mm]	L [in]	B [in]	s [in]	
SACCUS100	100	120	25	4	4 3/4	1	60
SACCUS150	150	120	30	5 7/8	4 3/4	1 3/16	40
SACCUS200	200	120	30	7 7/8	4 3/4	1 3/16	25
SACCUS250	250	120	35	9 13/16	4 3/4	1 3/8	20
SACCUS300	300	120	35	11 13/16	4 3/4	1 3/8	15



RYCHLÁ APLIKACE

Snadné použití bez nářadí nebo speciálního spojovacího materiálu.

PŘEMÍSTITELNÝ

Ideální v případě údržby. Znovu použitelný.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Třída požární odolnosti u stěny/podlahy z CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Informace o nových zkouškách naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 07 02 13 (plasty) | 01 01 (minerály) | 10 11 03 (skleněná vlákna).

OBLASTI POUŽITÍ

STĚNA

STROP

elektrické a vlnité kabely ve žlabech
(kovové nebo z PVC)



DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE



- 1 Změřte šířku žlabu a zvolte velikost a počet polštářů potřebných k úplnému utěsnění prostupu.
- 2 Umístěte polštáře do kabelového žlabu a dbejte na to, aby byla umístěna certifikovanou stranou (120/200 mm) jako „tloušťka stěny“.
- 3 Zcela vyplňte kabelový žlab.
- 4 Případné zbývající mezery mezi drážkou a kabelovým žlabem utěsněte těsnicím prostředkem SEAL W.

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



SEAL W
str. 324



MASS
str. 324