

ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Εύκολη εγκατάσταση με βελτιστοποιημένες διαστάσεις σε ό,τι αφορά τον αριθμό και τους κύριους τύπους ανοιγμάτων. Διευκολύνει τη συντήρηση και τις τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων καθώς μπορεί να επανατοποθετηθεί. Ελαχιστοποιεί το βάθος σφράγισης που απαιτείται για περιορισμό της διέλευσης της θερμότητας.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ


Κατάλληλο για εγκατάσταση σε οποιοδήποτε περιβάλλον, δεν φοβάται την υγρασία και είναι ανθεκτικό στη μούχλα και στα βακτήρια. Δεν περιέχει επιβλαβή υλικά ή ίνες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 περίβλημα από άκαυστο υαλοβάμβακα (200 g/m²) που περιέχει διογκωμένα κοκκώδη υλικά, θερμομονωτικά αδρανή, προϊόντα σταδιακής απελευθέρωσης νερού

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	B [mm]	s [mm]	L [in]	B [in]	s [in]	
SACCUS100	100	120	25	4	4 3/4	1	60
SACCUS150	150	120	30	5 7/8	4 3/4	1 3/16	40
SACCUS200	200	120	30	7 7/8	4 3/4	1 3/16	25
SACCUS250	250	120	35	9 13/16	4 3/4	1 3/8	20
SACCUS300	300	120	35	11 13/16	4 3/4	1 3/8	15



ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εύκολο στη χρήση χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή στοιχεία στήριξης.

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ

Ιδανικό στην περίπτωση εργασιών συντήρησης. Επαναχρησιμοποιήσιμο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Κατηγορία αντοχής στη φωτιά σε τοίχο/δάπεδο CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾Πρότυπο EN 1366-3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαμορφώσεις που έχουν ελεγχθεί, καθώς και τις ενημερώσεις σχετικά με νέες δοκιμές.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 07 02 13 (πλαστικά) | 01 01 (ορυκτά) | 10 11 03 (υαλοβάμβακας).

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

	ΤΟΙΧΟΣ	ΔΑΠΕΔΟ
ηλεκτρικά καλώδια και κυματοειδείς σωλήνες σε σχάρες (μεταλλικές και PVC)		

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



- 1 Μετρήστε το πλάτος της σχάρας και επιλέξτε τις απαιτούμενες διαστάσεις και τον απαιτούμενο αριθμό μαξιλαριών για την πλήρη σφράγιση του περάσματος
- 2 Τοποθετήστε τα μαξιλαρία στο εσωτερικό της σχάρας καλωδίων φροντίζοντας να τα τοποθετήσετε με την πιστοποιημένη πλευρά (120/200 mm) ως «πάχος τοίχου»
- 3 Γεμίστε πλήρως τη σχάρα καλωδίων
- 4 Σφραγίστε τυχόν υπολειπόμενα κενά στην εσωτερική επιφάνεια μεταξύ του ανοίγματος και της σχάρας καλωδίων με το σφραγιστικό SEAL W

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



SEAL W
σελ. 324



MASS
σελ. 324